

Zakrzew dnia 09.02.2022r

**Urząd Gminy Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew**

GPK/PG/.....²⁰⁵.....2022r

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej w związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa ul. Traktorzystów w miejscowości Wacyn gmina Zakrzew w zakresie istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej.

W odpowiedzi na złożoną dokumentację w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w miejscowości Wacyn Gmina Zakrzew, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o po zapoznaniu się z załączonym planem zagospodarowania terenu ze względu na niekorzystne usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej przebiegającej wzdłuż drogi informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej konieczne jest wykonanie następujących prac:

1. Istniejące odcinki sieci kanalizacji podciśnieniowej przechodzące pod zaprojektowanym rowem do studni zaworowych powinny znajdować się poniżej strefy przemarzania w przypadku ich wypłacenia lub kolizji istniejącej sieci z projektowaną inwestycją. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji należy zaprojektować oraz przebudować istniejącą sieć kanalizacji podciśnieniowej, która będzie spełniała w/w wymogi.
2. Istniejące zasuwy sieciowe DN 150 w ul. Szafirowej na wysokości działki 153 oraz na skrzyżowaniu ul. Kamiennej z ul. Szafirową wymienić na nowe, pozostałe skrzynki uliczne od zasuwy kanalizacji podciśnieniowej posadzić na podkładach betonowych i wyregulować do wysokości projektowanej rzędnej terenu.
3. W ulicy Szafirowej na wysokości działki 116 należy zaprojektować zasuwę sieciową DN 150, zasuwę wyposażać w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną.
4. W celu realizacji w/w prac, należy zastosować armaturę wodociągową z atestem producentów akceptowanych przez eksploatatora sieci kanalizacji podciśnieniowej.
5. W miejscach przewidzianych skrzyżowań proj. rowu z istniejącą siecią kanalizacji podciśnieniowej prace odkrywkowe należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu

mechanicznego.

6. Wszelkie prace odkrywkowe istniejącej kanalizacji podciśnieniowej oraz wymiany armatury sieci należy realizować w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o. tel. (48 610 57 08 lub 509920147).

PREZES ZARZĄDU

.....
Kazimierz Kabęcki