

2015 -05- 13

2969/2015

Radom, 2015-04-29

RP/MD/700/594/2015

Załącznik nr do Umowy nr o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Warunki przyłączenia nr RP/MD/700/594/2015 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne.

Lokalizacja: Cerekiew ul. Piaskowa.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-04-2015, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **rozdzielnia n/n w stacji transformatorowej**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej na wejściu do złącza od strony zasilania.**
3. Moc przyłączeniowa: **6kW** – zasilanie podstawowe*, rezerwowe*.
(zwiększenie mocy przyłączeniowej z 3kW do 6kW).
4. Rodzaj przyłącza: **napowietrzne typu AsXSn 4x35mm².**
 - **zabudować w części pomiarowej rozdzielnicy nn rozłącznik bezpiecznikowy i zasilic bezpośrednio z szyn.**
 - **z rozłącznika bezpiecznikowego wykonać przyłącze do proj. SO na nodze stacji trafo.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
przyłączenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci energetycznej.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - **zabudować szafę oświetleniową SO z tworzywa sztucznego i stopniu ochrony min IP-44 na nodze stacji trafo.**
 - **ze złącza pomiarowego zalicznikowo zasilic oświetlenie uliczne.**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- wybudować oświetlenie uliczne w ul. Piaskowej i zasilić z istniejącego słupa z oświetleniem ulicznym.


Wykonać instalację elektryczną odbiorczą zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunków przyłączenia.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **w złączu pomiarowym.**
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego **3 fazowy I strefowy.**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: Zabezpieczenie główne przystosowane do oplombowania o prądzie znamionowym **10A** należy instalować **w złączu pomiarowym.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: $TN - C^*, IT^*$ ze stacji transformatorowej **Cerekiew 6.**
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Michał Dudkiewicz tel.: 48 365 71 67.

15. Uwagi dodatkowe: Urządzenia instalacje i sieci stanowiące własność przyłączanego podmiotu przyłączane do urządzeń, które zostaną wybudowane w ramach realizacji niniejszych warunków przyłączenia nie mogą wprowadzać do sieci PGE Dystrybucja S.A. zakłóceń powyżej dopuszczalnych poziomów określonych w IRiESD.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Przyłączania i Rozwoju

Kierownik
Dariusz Oracki



STAROSTA RADOMSKI

Województwo : MAZOWIECKIE
Powiat : RADOMSKI
Jednostka ewidencyjna : 142513_2 ZAKRZEW
Obręb : 0018 CEREKIEW

Nr kancelaryjny : GKN-IV.6621.1.4633 2015

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-08-20

Jednostka rejestrowa : G.245

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	AGNIESZKA BARANOWSKA Rodzice: ZDZISŁAW, MARIANNA GROCHOWA 13; 26-600 RADOM;	własność	1/32
2	MARIANNA ZOFIA DOBROWOLSKA Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA PADEW NARODOWA 86; 39-340;	własność	3/16
3	IWONA KRZYŻANOWSKA Rodzice: STANISŁAW, MARIANNA CERKIEW 2; 26-652 ZAKRZEW;	własność	2/16
4	ANNA BARBARA LACHOWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA CERKIEW 2; 26-652 ZAKRZEW;	własność	2/16
5	MARIAN PIOTR LACHOWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA PIOTROWICKA 19D; 26-630 JEDLNIA LETNISKO;	własność	3/32
6	STANISŁAW MAREK LACHOWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA STRZAŁKÓW 161; 26-625 WOLANÓW;	własność	2/16
7	SYLWIA LACHOWICZ Rodzice: STANISŁAW, ANNA STRZAŁKÓW 161; 26-625 WOLANÓW;	własność	2/16
8	ELIZA TARABASZ Rodzice: ROMAN, MAŁGORZATA PLANOWA 13/41; 26-600 RADOM;	własność	1/32
9	KRZYSZTOF TARABASZ Rodzice: ANDRZEJ, DANUTA PLANOWA 13/41; 26-600 RADOM;	własność	1/32

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

10 (małżeństwo)
MICHAŁ GARBACZ Rodzice: JERZY, BARBARA
ZIENTARSKIEGO 4/67; 26-600 RADOM;

EWA KATARZYNA GARBACZ Rodzice: MARIAN, ZOFIA
WOŚNICKA 28B/7; 26-600 RADOM;

11 (małżeństwo)
MARIUSZ ADAM MAŁECKI Rodzice: JERZY, BARBARA
KOSOWSKA 2/4/11; 26-600 RADOM;

ANNA MAŁECKA Rodzice: RYSZARD, STANISŁAWA
WOŚNICKA 4/1; 26-600 RADOM;

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
420/7	1	CEREKIEW	Grunty orne	RIVb	0.0125	0.1199	KW RA1R/136799/3
			Grunty orne	RV	0.0608		
			Grunty orne	RVI	0.0466		
Id działki: 142513_2.0018.AR_1.420/7				Rejon statystyczny: 725820			
				0.1199 ha			

Razem powierzchnia działek :

Słownie : jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2015-08-20

Sporządził : Dariusz Skrzypczak



Dokument niniejszy nie jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Z up. STAROSTY

inż. Teresa Poleć

2015-08-20 ... KIEROWNIK ODRZUTU KATASTRU

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-08-20

Jednostka rejestrowa : G.272

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	AGNIESZKA BARANOWSKA Rodzice: ZDZIŚŁAW, MARIANNA GROCHOWA 13; 26-600 RADOM;	własność	3/32
2	MARIAN PIOTR LACHOWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA PIOTROWICKA 19D; 26-630 JEDLNIA LETNISKO;	własność	12/32
3	STANISŁAW MAREK LACHOWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, WERONIKA STRZAŁKÓW 161; 26-625 WOLANÓW;	własność	15/32
4 (małżeństwo)	MARIUSZ ADAM MAŁECKI Rodzice: JERZY, BARBARA KOSOWSKA 2/4/11; 26-600 RADOM; ANNA MAŁECKA Rodzice: RYSZARD, STANISŁAWA WOŚNICKA 4/1; 26-600 RADOM;	własność	1/16

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
420/17	1	CEREKIEW	Grunty orne	RIVb	0.0014	0.1145	KW RA1R/150297/8
			Grunty orne	RV	0.0693		
			Sad	S-RIVb	0.0438		
Id działki: 142513_2.0018.AR_1.420/17							
Rejon statystyczny: 725820							

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Razem powierzchnia działek :

0.1145 ha

Słownie : jeden tysiąc sto czterdzieści pięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2015-08-20

Sporządził : Dariusz Skrzypczak



Dokument niniejszy nie jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Z up. starosty
2015-08-20
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)