

Zakrzew, 25.06.2019r.

FEIT.271.1.15.2019

- Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie**

Pytanie 1.

Podajecie Państwo w SIWZ i Projekcie, że okna mają być wyposażone w nawietrzaki, ale nie ma istotnej informacji jakie?

Czy mają to być ręczne czy higrosterowane?

Odpowiedź: higrosterowane

Pytanie 2.

Podajecie Państwo w SIWZ i Projekcie, że okna mają być w kolorze: "jak na projekcie elewacji od zewnątrz, szary od wewnątrz, wykonane na zamówienie."

Pytanie brzmi jaki to kolor? Proszę o dokładne sprecyzowanie koloru, ponieważ na załączonym projekcie elewacji brak jest na ten temat informacji. Wiąże się to z doбором nawietrzaków, ponieważ te nie występują w dowolnej kolorystyce.

Odpowiedź: Brązowy

Pytanie 3.

Brak jest informacji jakie parapety zewnętrzne i wewnętrzne chcecie Państwo zamówić? Z jakiego materiału? W jakim kolorze?


Przedmiar jest niekompletny i brak w nim informacji nt. głębokości i grubości tych parapetów

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne należy zdemontować w sposób umożliwiający ponowny ich montaż po uprzednim oczyszczeniu. Istniejące parapety będą ponownie zamontowane z tego powodu, że Zamawiający planuje w kolejnym etapie wykonanie docieplenia ścian. Wówczas zostaną zamontowane parapety właściwe.

Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze szarym, szerokość ok. 47cm

Jednocześnie informujemy ze termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 01.07.2019r. godz.: 09:55, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.

Z up. WÓJTA

Marzena Nosowska
SEKRETARZ GMINY