

Zakrzew, 02.09.2015r.

FEIT271.1.16.1.15

Wykonawcy

Informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1.

Proszę określić Rodzaj Hydrantu p.poż DN 80mm - w projekcie występuje jako nadziemny
a w przedmiarze podziemny .

Odpowiedź:

Należy wycenić hydrant zgodny z projektem budowlanym, tj. nadziemny.

Pytanie 2.

W projekcie występuje studzienka wodomierzowa , brak takiej pozycji w przedmiarach .


Odpowiedź:

Studzienki wodomierzowe nie będą wykonywane w ramach tej inwestycji.

3. Po czyjej stronie jest inwentaryzacja geodezyjna?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Z up. WÓJTA

Marzena Nosowska
SEKRETARZ GMINY