



LEGENDA:

- Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej—wywiew indywidualne
- Projektowana instalacja wentylacji centrala nawiewno—wywiewna NW1
- Projektowana instalacja wentylacji nawiewnej — centrala nawiewno—wywiewna NW1
- Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej— centrala nawiewno—wywiewna NW2
- Projektowana instalacja wentylacji nawiewnej — centrala nawiewno—wywiewna NW2
- Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej— centrala nawiewno—wywiewna NW3
- Projektowana instalacja wentylacji nawiewnej — centrala nawiewno—wywiewna NW3
- Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej— centrala nawiewno—wywiewna NW4
- Projektowana instalacja wentylacji nawiewnej — centrala nawiewno—wywiewna NW4
- Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej— instalacja oddymiania mechanicznej wywiewnej (oznaczenie wentylatora)
- Projektowany pion wentylacji mechanicznej nawiewnej (oznaczenie centrali wentylacyjnej)
- Projektowany pion wentylacji mechanicznej wywiewnej (oznaczenie centrali wentylacyjnej)
- Projektowana kłapa p.poz. went. mechanicznej
- Proj. wentylator kanałowy,
- Proj. kratka nawiewna w drzwiach o przekroju min. 220cm² netto
- Projektowana instalacja freonowa
- Projektowany tunik wentylacyjny,
- Proj. dysza dalekiego zasięgu,
- Proj. kratka do kanałów wentylacyjnych okrągłych z przepustnicą,
- Proj. nawiewnik/wywiewnik wirowy, wyposażony w sterowaną skrzynkę rozprężną SKŻA z przepustnicą dla nawiewnika oraz PMA ze skrzynką rozprężną dla nawiewnika
- Proj. zawór wentylacyjny,

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowski 7b, 71-300 Czuchów tel. kom. 663 922 034, fax. 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, www.marcinbartos.pl		Data: 01.03.2019
SANTARNA	Skala 1 : 100	Rys. nr: S-48
Temat:	Rzut I piętra – instalacja wentylacji mechanicznej	
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej	
Adres:	dz. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Weso obrzeb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 14.2513_2, powiat radomski, województwo mazowieckie	
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wśniewski Upór: KIP/052/PWOS/13 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryny Upór: POW/028/PBS/15 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej