


CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA



STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom
tel. 048/ 365 58 01, fax 048/ 365 58 07
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Dane techniczne:

Wydajność	2000 m ³ /h		
Rozstaw płyt wymiennika	1.8 mm	2.2 mm	3.0 mm
Spręż dyspozycyjny	203 Pa	253 Pa	298 Pa
Sprawność odzysku ciepła	73 – 87 %	66 – 79 %	55 – 65 %
Poziom dźwięku	64 dB(A)		
Napięcie / Faza / Częstotliwość	~400V/3/50Hz		
Max natężenie prądu (bez nagrzewnicy elektrycznej)	6,4 A		
Max natężenie prądu z nagrzewnicą elektryczną	6,4 A ; 20,3 A ; 13,9 A ; 13,9 A ; 20,87 A		
Zabezpieczenie nadprądowe	S193 25C		
Pobór mocy bez nagrzewnicy (max)	1100 W		
Moc nagrzewnicy elektrycznej	9600 W		
Moc opcjonalnej nagrzewnicy wodnej	14800 W		
Wymiary* szerokość/wysokość/głębokość	1600/700/960 mm		
Waga	164 kg		
Wymiary króćców	630 x 200 mm		
Grubość izolacji	30 mm		
Pozycja pracy	pionowa		

*wymiary bez króćców przyłączeniowych, klamek, zawiasów, itp.

Charakterystyki:

