

Zakrzew, 06.03.2015r.

FEIT 271.1.4.3.2015

Wykonawcy

Dot. postępowania przetargowego pn: **"Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha"**

Informujemy, że wpłynęły pytania do dokumentacji przetargowej **oraz nastąpiła modyfikacja przedmiarów robót, wzoru umowy oraz zmiana terminu składania ofert.**

1. Pytania:

Pytanie nr 19.

W § 4 ust.3 wzoru umowy określone zostały przez Zamawiającego warunki dotyczące ubezpieczeń jakie musi zawrzeć Wykonawca na czas trwania umowy. W ust. 3.1. pkt c) Zamawiający wskazał ubezpieczenie kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. Przedmiotowy zapis jest bardzo lakoniczny i niejasny, wobec czego uprzejmie proszę o dokładne dookreślenie zakresu ubezpieczenia, ryzyk ubezpieczenia oraz kwot, a także zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przez Wykonawcę jednej polisy zawierającej wymienione w ust. 3.1. pkt a)-c) ryzyka, kwoty i zakresy ubezpieczeń, zamiast przedstawiać trzy odrębne polisy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie jednej polisy zawierającej wszystkie wymagane ubezpieczenia.

Ze wzoru umowy W § 4 ust.3.1 zostaje wykreślony punkt „c”.

Pytanie nr 42

W przedmiarze *"Architektura – budynek sali gimnastycznej"* brakuje pozycji **paroizolacja – 414,10 m2**. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy doliczyć paroizolację - przedmiar 414,10 m2. Aktualne przedmiary w załączeniu.

Pytanie nr 73

W związku z zapisami w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej odnośnie robót ziemnych w pkt. 2 Materiały ppkt. 2.2 Wymagania szczegółowe „Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementów odwodnienia.

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:

- ogrodzice stalowe zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10149-2:2000,
- pole szalunkowe zgodnie z dokumentacją projektową,
- inne elementy umacniające ściany wykopów- za zgodą Inspektora Nadzoru
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadającą e wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych”, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie konieczności wykonania zabezpieczenia wykopów za pomocą w/w elementów. W przypadku takiej konieczności prosimy o udostępnienie stosownej

dokumentacji projektowej i uzupełnienie przedmiarów o pozycję KNR dla zabezpieczenia wykopów, aby możliwe było uwzględnienie kosztów

Odpowiedź:

Opracowując SST wprowadzono wymagania dotyczące ewentualnego umacniania wykopów, o ile będzie taka potrzeba. W przedmiarach założono, że w przypadku konieczności wykonania powyższych robót na etapie realizacji będą traktowane one jako roboty dodatkowe potwierdzane protokołem konieczności zatwierdzanym przez nadzór inwestorski.

Biorąc powyższe pod uwagę nie wprowadza się zmian w przedmiarze konstrukcji w tym zakresie.

2. Przedmiary robót:

Informujemy, że zostały zmienione przedmiary robót w następujący osób:

1. Szkoła

1.1. architektura

- Dział 6 – usunięto poz.50 i 51
- dział 30 uzupełniono przedmiary robót w pozycjach 207,209,211,212,213,214,215,216,217,218
- skorygowano działy 8,12,13,14 dotyczące stolarki okiennej

1.2. Roboty drogowe

- Dział 7.3 w poz.65 zmieniono przedmiar robót z 48,0 na 54,0 m

2. Sala gimnastyczna

- dział 5 dodano pozycję 39 – paraizolacja z papy
- skorygowano działy 10,11,12,13 dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej

W załączeniu plik z nowymi przedmiarami.

3. Wzór umowy.

Informujemy, że został zmieniony wzór umowy. Należy zapoznać się z aktualną treścią wzoru umowy

4. Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **19.03.2015 r. godz. 09:55.**

Termin otwarcia ofert: **19.03.2015r. godz. 10:00**

W załączeniu:

- zmienione przedmiary robót
- wzór umowy
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WÓJT GMINY
Sławomir Białkowski

