

Zakrzew, 13.04.2016

FEIT 271.1.6.1.2016

Wykonawcy

Informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące budowy kanalizacji w Milejowicach do dz. nr 225/1 o treści:

„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem i jakie element wycenić:

Pozycja przedmiaru

Poz. 4 rurociąg PE średnicy 110 mm czy 90mm – w projekcie rurociąg o średnicy 90mm

Poz. 7 Ilość studni – 2szt czy 1szt

Poz. 14 trójnik 110/110/110- konsekwencja zapisu poz.4”

Odpowiedź:

Przedmiar został poprawiony w pozycjach: 4, 7, 14 oraz dopisana pozycja 15.

W załączeniu przedmiar robót oraz zmieniony projekt zagospodarowania terenu.

Z up. WÓJTA
Marzena Nosowska
SEKRETARZ GMINY