

Tabela montażowa linii napowietrznej nn
według albumu Linia nNi

Słup		Zerdzie																																				Ustoje			Oświetlenie uliczne																		Inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																															
Numer słupa	Typ, funkcja	Orientacyjny załom	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn - Tor 1	Długość przewodu AsXSn 2x35mm2	E-10.5/4,3	E-10.5/6	ŻN-10/200	Typ ustoju	Beton B 15	Płyta stopowa 0.3x0.3m	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-34a	Objemka OB-35a	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Typ oprawy: LED 55W	Wkładka topikowa 6A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5	Hak M16x200 wieszakowy	Hak M16x240 wieszakowy	Hak M20x200 wieszakowy	Hak M20x240 wieszakowy	Hak M20x310 wieszakowy	Opaska PER 15	Osłonka końca przewodu PK 99.025	Przewód długości 2m AsXSn 2x25mm2	Uchwyt SO 117.225S odciągowy	Uchwyt SO 130 narożny	Uchwyt SO 270 narożny	Uchwyt SO 270 przelotowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację																															
5	Isłtn							0																1	1				4		1					2		4																														
6	K1	168	14	2x35	14	1			UO		1	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1			1									1																																	
7	P	180	30	2x35	30				UO			2		2	2	1	1	3	1	1	2	1													1																																	
8	P	180	32	2x35	32				UO			2		2	2	1	1	3	1	1	2	1													1																																	
9	P	180	33	2x35	33				UO			2		2	2	1	1	3	1	1	2	1													1																																	
10	P	180	28	2x35	28				UO			2		2	2	1	1	3	1	1	2	1													1																																	
11	K1	180	29	2x35	29	1			UO		1	2		2	2	1	1	3	1	1	2	1													1																																	
Razem:					166	2		4			2	12	2	12	12	6	6	18	6	6	6	12	6	1	1	6	1	1	4	0	1	0	0	0	8	0	4																															