PRZEKRÓJ C-C:
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ B-B:
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A-A:
SKALA 1:50



LEGENDA:

- KANAŁ WENTYLACYJNY IZOLOWANY
- KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY
- SK 3.00 m — OZNACZENIE RZĘDNEJ SPODU (SK), WIERZCHU (WK) LUB OSI (OK) KANAŁU WZGLĘDEM POWIERZCHNI PODŁOGI NA I PIĘTRZE (+3,90)
- OZNACZENIE OTWORÓW REWIZYJNYCH NA KANAŁACH

NR	PRZEZNACZENIE		
°C	V̊	N	V

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
- NR–NUMER POMIESZCZENIA
- PRZEZNACZENIE
- Tw[°C]–TEMPERATURA OBLICZENIOWA
- V[m3]–KUBATURA
- N–ILOŚĆ WYMIAN
- V̊[m3/h]–ILOŚĆ POWIETRZA

UWAGI:

1. OZNACZENIE RZĘDNEJ KANAŁU NIE UWZGLĘDNIA GRUBOŚCI MATERIAŁU Z KTÓREGO WYKONANY JEST KANAŁ TJ. JAK DLA KANAŁU BLASZANEGO
2. KANAŁY CZERPNE ZAIZOLOWAĆ CZARNYM KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM O GRUBOŚCI 19mm
3. KANAŁ INSTALACJI WYWIEWNEJ NA ODCINKU OD TŁUMIKA DO WYRZUTNI ZAIZOLOWAĆ MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUBOŚCI 5cm

OBIEKT	PRZEDSZKOLE			
ADRES	ZAKRZEW – KOLONIA, dz. nr ewid. 26			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
funkcja	Imię i nazwisko		nr.uprawnień	podpis
Instalator	mgr inż. Kamil Różycki		LOD/0468/ POOS/06	
	Styczeń 2010 r.	Skala 1:50	str. nr	rys. nr