



WŁĄCZENIE WODY DO BUDYNKU
WŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ
OSIENIE DYSPOZYCYJNE: 280,7 mPa
PRZEPŁYW: 2,00 dm³/s

- HP-25
WŁĄCZENIE WODY DO BUDYNKU
WŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ
OSIENIE DYSPOZYCYJNE: 280,7 mPa
PRZEPŁYW: 2,00 dm³/s
- 01
- OZNACZENIE PŁONU WODNEGO

UWAGI:

1. NIEOPISANE OZNAKI WODY – RURY 16x2,5
2. NIE OPISANE ZAWORY ODCINAJĄCE I CYRKULACYJNE – DN15
3. WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ INSTALACJI Ciepłej Wody UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI OGIĘTAJĄCY Z WĘZŁA MINERALNEJ ZGODNIE Z DZ.U. Nr 201, Poz. 1239.

LEGENDA:

WODA ZIMA – RURY PE-Xb/AL/PE-HD
INSTALACJA HYDRANTOWA – RURY STALOWE
WODA Ciepła – RURY PE-Xb/AL/PE-HD
WODA CYRKULACYJNA – RURY PE-Xb/AL/PE-HD

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY, DN50 TYP: EA423RE, DANFOSS
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY, DN20 TYP: BA2760, DANFOSS
ZAWÓR ODCINAJĄCY KOPNIERZOWY
ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKULACYJNY DN15, TYPU TEA-Therm Z TERMOWĘZEM, TOUR&ANDERSON
ZAWÓR CIĘRCOBROTOWY DN15
FILTR SIATKOWY
ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
PRZEPUSZCZNIK TYP: SYLAX + SIŁOWNIK BERNARD
HYDRANT PRZECIWPÓŻAROWY DN25

OBIEKT	PRZEDSZKOLE
ADRES	ZAKRZEW - KOŁONIA, dz. nr ewid. 26
PRZEDMIOT RYSUNKU	ROZWINIĘCIE- INSTALACJA WODOCIĄGOWA
funkcja	Inżynier i nadzór
Instalator	mgr inż. Kamili Różycki
	LOD/0489/POOS/06
	nr str.
	nr rys.WO-200
	Syżew 2010 r.